

Aut. VVS-installatører

**Fjernvarme A/S**

Jyllandsgade 1, Postboks 96

7600 Struer

CVR-nr. 26 20 33 33

Vores ref.: J. Lund

Tlf.: 96 84 22 30

Fax: 97 84 01 25

E-mail: [forsyning@struer.dk](mailto:forsyning@struer.dk)

April 2009

**Krav om 2 målerpasstykker i fjernvarmetilslutningsarrangementet**

Ændring af tilslutningsbestemmelser:

Struer Forsyning Fjernvarme A/S har den 23. april 2009 ændret sine leveringsbestemmelser, så der i tilslutningsarrangementet fremover skal monteres 2 målerpasstykker. Passtykket til enfamiliehuse og lignende skal være 22 cm lang i returledningen og 11 cm lang i fremløbsledningen.

./: Tegningsbilag over tilslutningsarrangementet vedlægges.

Evt. spørgsmål kan rettes til Kristian M. Pedersen, tlf. 2440 7295 eller Jens Lund, tlf. 9684 2239.

Med Venlig hilsen  
Fjernvarmeforsyningen